

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

ОНД (по Железнодорожному району) ОНД МО «город Екатеринбург»

620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
номер телефона, электронный адрес)

г. Екатеринбург

« 24 » апреля 20 15 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №

12.00 час

(время составления акта)

Государственным инспектором Железнодорожного района г. Екатеринбурга по  
пожарному надзору Рыжковой Еленой Николаевной

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «20» апреля 2015 г. и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч.  
00 мин. «24» апреля 2015г проведено обследование документов, объекта заявителя  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  
(МБДОУ детский сад № 4)

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Теплоходный, 8

при обследовании совместно с Заведующим Бабайловой Н.Н.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя,  
работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание дошкольного образовательного учреждения предназначено для дошкольного  
образования детей на 200 мест расположено в трехэтажном здании Ф 1.1 1-й степени  
огнестойкости, общей площадью 3664,3 кв.метров. Фундамент – железобетонный  
стаканного типа, свайный, стены – сборные железобетонные панели, утеплитель,  
перекрытия - сборные железобетонные многпустотные плиты, кровля мягкая. В здании  
предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при  
пожаре, внутренний противопожарный водопровод, предусмотрена автоматическая  
передача извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной  
защиты в подразделение противопожарной службы ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по  
Свердловской области».

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной  
безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Бабайлова Н.Н. [подпись] [подпись] [подпись]  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Бабайлова Н.Н. [подпись] [подпись] [подпись]  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект соответствует требованиям пожарной безопасности.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД (по Железнодорожному району)

ОНД МО «г. Екатеринбург» Рыжкова Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 24 » 04 20 15 г.



(подпись)

М.П.